



Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
 Fax: +49(0431)1228-498
 eMail: zentrale@lufa-itl.de

LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

MESINGE VANDVÆRK
 MIDSKOVVEJ 96
 5370 MESINGE
 DÄNEMARK

Dato 22.01.2012
 Kundenr. 10047734
 Side 1 af 2

ANALYSERAPPORT

Ordrenr. 931965

Analyse nr. **815206 Drikkevand**
 Ordre **Mesinge Vandværk - Begrænset kontrol**
 Prøvens ankomst **17.01.2012**
 Prøvetagning **17.01.2012 11:30**
 Prøvetager **AL-North Heidi Rossander**
 Kunde-prøvebetegnelse **30069490**
 Formål **Drikkevandskontrol, ledningsnet**
 Omfang **Begrænset**
 Udtagningssted **Mesinge Vandværk, Ledningsnet**
 . **Mesinge Bygade 55, Frokoststue kirken**
 Anlægs-ID **81534**

	Enhed	Resultat	Påvisnings- grænse	Kvantifi- ceringsgr.	Grænse- værdi BEK	Metode
Fysisk-kemisk Parameter						
pH-værdi (Feltmåling)		7,21		0,1	7 - 8,5	DIN 38404-C5
Temperatur (Feltmåling)	°C	8,2		0		DIN 38404-C4
Ledningsevne ved 25°C (Feltmåling)	mS/m	67	0,4	1		DS/EN 27888 C8

Sensorisk undersøgelse

Farve (Feltmåling)		Ingen				DIN EN ISO 7887 C1
Klarhed (Feltmåling)		Klar				visuel
Lugt (Feltmåling)		Ingen lugt				DEV B1/B2
Smag (Feltmåling)		Ingen				DEV B1/B2

Uorganiske sporstoffer

Jern	mg/l	0,026	0,003	0,01	0,2	DIN EN ISO 11885 E22
------	------	--------------	-------	------	-----	----------------------

Gasser

Fri oxygen (O ₂) (feltmåling)	mg/l	6,3	0,07	0,2	5 ⁸⁾	DS/EN 25814
---	------	------------	------	-----	-----------------	-------------

Mikrobiologisk undersøgelse

Kimtal ved 22°C	CFU/1ml	0		0	200	DIN EN 6222 K5
E. coli	CFU/100ml	0		0	0	DIN EN ISO 9308-1 K12
Coliforme bakt.	CFU/100ml	0		0	0	DIN EN ISO 9308-1 K12

8) Minimumskrav

Vandet overholder kvalitetskravene i BEK Nr. 1024 af 31/10/2011.

LUFA - ITL Herr Dr. Holst, Tlf. +49431/1228-200
 el. kontoret i Tommerup, Sabine Nørgaard 7877 5451
 Kundeservice drikkevand

Denne elektronisk overførte rapport er kontrolleret og godkendt. Rapporten svarer til kravene i ISO/IEC



Dato 22.01.2012
Kundenr. 10047734
Side 2 af 2

Ordrenr. 931965 Analyse nr. 815206
17025:2005 og er uden underskrift gældende

Fordelingsliste

MESINGE VANDVÆRK

Testens begyndelse: 18.01.12

Testens afslutning: 22.01.12

Testresultaterne gælder udelukkende for testens genstande. Ved prøver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse forudsætninger. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.